



**PAŃSTWOWY  
POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY  
W BRODNICY**

87-300 Brodnica, ul. Żwirki i Wigury 1 e-mail: psse.brodnica@pis.gov.pl  
www.pssebrodnica.pl  
tel./ fax (56) 69 74 974, (56) 49 84 447, (56) 69 74 874

Urząd Miasta i Gminy Górzno

2020-03-02

Nr

WZPEYNEC

946

Brodnica, dnia 26.02.2020 r.

N.HK-5210-6/1426/20

**Burmistrz Miasta i Gminy Górzno  
ul. Rynek 1  
87-320 Górzno**

**OCENA OBSZAROWA  
jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi  
na terenie miasta i gminy Górzno za rok 2019.**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brodnicy w oparciu o art. 1 pkt 1, art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019r. poz. 59), art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2019 r. poz. 1437 z późn. zm.) i § 23 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) przesyła informację dotyczącą oceny jakości wody do spożycia przez ludzi na terenie miasta i gminy Górzno za 2019 r.

Wodociąg, (zaopatrywane miejscowości)	Producent	Wielkość produkcji wody	Liczba ludności zaopatrywanej w wodę (szacunkowa)	Jakość wody na koniec 2019 r.	Przekroczenia dopuszczalnych wartości parametrów na koniec 2019 r.	Prowadzone postępowanie administracyjne	Prowadzone działania naprawcze
<b>Wodociąg publiczny Górzno</b> (Fiałki, Gołkowo, Górzno, Górzno- Wybudowanie, Karw, Miesiączkowo, Pólko, Szczutowo, Szykówko, Wierzchownia, Zaborowo)	Zakład Usług Komunalnych w Górznie ul. Floriana 12 87-320 Górzno	554,3 m <sup>3</sup> /d	ok. 3,797 tys.	woda odpowiadała wymaganiom rozporządzenia	brak	brak	brak

W ramach sprawowania nadzoru nad jakością wody do spożycia przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej były pobierane próbki wody do badań zgodnie z rocznym harmonogramem poboru próbek wody do spożycia w 2019 r. zatwierdzonym przez Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy.

W 2019 r. z w/w wodociągu pobrano 5 próbek wody z punktów monitoringowych w stacji uzdatniania wody i z sieci wodociągowej, które zostały zbadane w zakresie parametrów mikrobiologicznych i fizykochemicznych grupy A i grupy B (1 próbka wody).

Badania wykazały, że wszystkie próbki wody w zbadanym zakresie fizykochemicznym i bakteriologicznym odpowiadały wymaganiom sanitarnym określonym w

rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Jakość wody z wodociągu publicznego Górzno była również kontrolowana przez zarządcę obiektu w ramach kontroli wewnętrznej zgodnie z harmonogramem badań wewnętrznych uzgodnionym z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Brodnicy. Badania zostały wykonane (oznaczenia parametrów grupy A i grupy B) z częstotliwością określoną w zał. nr 6 do rozporządzenia Ministra Zdrowia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) z dodatkowym oznaczeniem zawartości w wodzie związków żelaza, manganu, chloru wolnego i jonu amonu (w ramach badania wody w zakresie parametrów grupy A).

Badania kontrolne wykonane w ramach kontroli wewnętrznej wykazały zachowanie normy sanitarnej wody zarówno pod względem mikrobiologicznym jak i fizykochemicznym.

Mieszkańcy miasta i gminy Górzno korzystali z wody z wodociągu publicznego w Górznie opartego wyłącznie na studniach głębinowych. Stacja uzdatniania wody dysponowała jedynie filtrami zamkniętymi, dezynfekcję wody przy użyciu podchlorynu sodu stosowano wyłącznie wtedy, gdy zachodziła taka potrzeba.

Nie odnotowano w 2019 r. kwestionowanych próbek wody, nie było ryzyka zdrowotnego konsumentów. Należy jednak na bieżąco i systematycznie dbać o prawidłowe funkcjonowanie stacji uzdatniania wody, aby w dalszym ciągu jakość wody dostarczanej przez wodociąg była stabilna i spełniała wymagania sanitarne. Nie odnotowano skarg na jakość wody, jak również reakcji niepożądanych związanych ze spożyciem wody na terenie zaopatrywanym w wodę z wodociągu publicznego Górzno.

Na podstawie przedstawionych wyników badania wody (badań nadzorowych i badań w ramach kontroli wewnętrznej) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brodnicy dokonał oceny obszarowej jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na terenie miasta i gminy Górzno za rok 2019 i stwierdził, że jakość wody pochodzącej z wodociągu publicznego Górzno odpowiadała wymaganiom sanitarnym określonym w obowiązującym w 2019 r. rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Państwowy Powiatowy  
Inspektor Sanitarny  
w Brodnicy  
*Danuta Kowalkowska-Szramko*  
mgr biologii higienista epidemiolog

Otrzymują:

1. Adresat
2. Zakład Usług Komunalnych  
ul. Św. Floriana 12, 87-320 Górzno
3. aa