

Górzno, dnia 09.03.2020 r.

Nr postępowania: ZP.271.1.2020

Do publicznej wiadomości

Dotyczy: „**Rewitalizacja świetlic wiejskich wraz z zagospodarowaniem terenu na terenie Miasta i Gminy Górzno współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020**”


Zamawiający w odpowiedzi na pytania Wykonawcy, działając na podstawie art.38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843), wyjaśnia:

Pytanie nr 1.

„Proszę o ujednoczenie grubości izolacji nad sufitem podwieszanym. W przedmiarze izolacja ma grubość 30cm natomiast w projekcie budowlanym izolacja ma grubość 25cm.”

Odpowiedź na pytanie nr 1.

Prawidłową wartością, zgodnie z przedmiarem, jest wartość 30 cm.

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY GÓRZNO

.....
Tomasz Kiniński.....
(zamawiający)