

## Komunikat Nr 6/2020

**Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Działdowie  
o stwierdzeniu warunkowej przydatności wody do spożycia  
w wodociągu publicznym Lidzbark  
(zaopatruje miejscowości: Lidzbark, Jamielnik, Bryńsk, Klonowo, Wleusk-Wieś,  
Wleusk-Osada, Słup, Cibórz-Osada, Cibórz-Wieś, Miłostajki, Zalesie, Podcibórz,  
Nosek, Koty, Ostrowy-Wieś, Belk Kolonia oraz Buczkowo gm. Górzno, Czarny Bryńsk  
gm. Górzno)**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Działdowie informuje, że w badaniach jakości wody z wodociągu publicznego Lidzbark zaopatrującego miejscowości: Lidzbark, Jamielnik, Bryńsk, Klonowo, Wleusk-Wieś, Wleusk-Osada, Słup, Cibórz-Osada, Cibórz-Wieś, Miłostajki, Zalesie, Podcibórz, Nosek, Koty, Ostrowy-Wieś, Belk Kolonia oraz Buczkowo gm. Górzno, Czarny Bryńsk gm. Górzno stwierdzono obecność bakterii grupy coli.


**Woda warunkowo przydatna do spożycia, po uprzednim przegotowaniu.** Przetworzenia wymaga też woda do: przygotowania posiłków, mycia spożywanych na surowo owoców i warzyw, mycia zębów, mycia naczyń, kąpieli noworodków i niemowląt.

Trwają prace mające na celu przywrócenie jakości wody spełniającej wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Uwaga: Wodę należy **gotować przez minimum 2 minuty**, a następnie bez gwałtownego schładzania pozostawić do ostudzenia.

Woda bez przetworzenia może być stosowana do codziennego mycia, prania odzieży, prac porządkowych (np. mycia podłóg) i spłukiwania toalet.

Zalecenia obowiązują do czasu wydania kolejnego komunikatu.



Informacje dotyczące jakości wody będą na bieżąco aktualizowane i umieszczane na stronie BIP Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Działdowie.

Informację można uzyskać pod nr tel. 506 333 911