



Wykaz elementów instalacji elektrycznej

Rysunek	Nazwa
	Gniazdo podtynkowe, uzienione, 2 wtyki 16 A
	Gniazdo podt., uzienione, 1 wtyk 16 A, IP44
	Gniazdo 3-faz, kuchenka elektryczna
	Główna Szyna Wyrównawcza
	Rozdzielnica podtynkowa

UWAGI

- W pomieszczeniach wilgotnych stosować osprzęt o stopniu ochrony IP 44.
- Wykonać główne i miejscowe połączenia wyrównawcze, nie obejmować połączeniami armatury metalowej na rurociągach z tworzyw sztucznych. Naciśnięcie któregokolwiek z przycisków przeciwpożarowych musi prowadzić do wyłączenia napięcia w całym budynku
- Przycisk PWP powinien posiadać krajowy Certyfikat Stałości Właściwości Użytkowych

BRANŻA BUDOWLANA		tytuł rysunku: Rzut parteru – instalacja gniazd wtykowych	
obiekt: Gminny Ośrodek Kultury ul. Rynek 14a, 87–320 Górzno		inwestor: Miasto i Gmina Górzno ul. Rynek 1 87–320 Górzno	
specjalność: elektryczna		skala: 1:100	data: wrzesień 2019
lokalizacja: ul. Rynek 14a, 87–320 Górzno			
Nazwisko imię nr uprawnień		Podpis	RYS.NR
Projekt.	mgr inż. Adam Bieńkowski nr upr. bud. POM/0077/PWBE/18		E1b
Sprawdz.	mgr inż. Tomasz Pyskło nr upr. bud. POM/0002/PWOE/05		