



Rysunek	Nazwa
	Łącznik pojedynczy
	Łącznik dwubiegunowy
	Łącznik schodowy
	Łącznik schodowy dwubiegunowy
	ES-SYSTEM oprawa KLAS 1100LED 4700lm, 4000 K, 39W, IP20
	ES-SYSTEM oprawa COSMO LED, 6200lm, 4000 K, 47W, IP65
	ES-SYSTEM oprawa FLAT LED OFFICE 595LED 4000lm, 4000 K, 40W, IP20 + ramka do montażu n/t
	ES-SYSTEM oprawa BASE LED 1400lm, 4000 K, 19W, IP44
	ES-SYSTEM oprawa BASE LED 1400lm, 4000 K, 19W, IP44, wersja z czujnikiem ruchu
	Wypust ośw. sufitowy YDyp 4x1,5 - ośw. sceny
	Kinkiet
	Oprawa liniowa z szyną nośną, elastyczne kierowanie światła, np. prod. Nowodvorski
	Oprawa zewnętrzna
	Oprawa awaryjna n/t, 1W, IP40, czas podtrzymania min. 1h, CNBOP
	Oprawa awaryjna kierunkowa z piktogramem n/t, ES-SYSTEM - MONITOR1, 1W, IP40, czas podtrzymania min. 1h, CNBOP
	Oprawa awaryjna n/t, LUXIONA - UPDOOR LED, 10W, IP65, czas podtrzymania min. 1h, CNBOP
	Ręczny Ostrzegacz Pożarowy ROP
	Przycisk Przecipożarowego Włacznika Prądu
	Rozdzielnica

UWAGI

- Lampy oświetlenia klatki schodowej i korytarzy uruchamiane za pomocą czujników ruchu.
- W łazienkach i nad kuchenką wyprowadzić wypusty do wentylacji mechanicznej.
- W pomieszczeniach wilgotnych stosować osprzęt o stopniu ochrony IP 44.
- Typ i konfigurację opraw liniowych z szyną nośną do podświetlania obrazów oznaczonych jako "L7" uzgodnić z inwestorem.
- Wszystkie oprawy awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego i podświetlane znaki ewakuacyjne powinny posiadać świadectwo dopuszczenia CNBOP.
- Wszystkie materiały i urządzenia podano jako wzorcowe, dopuszcza się stosowanie zamienników pod warunkiem zachowania takiej samej lub wyższej jakości oraz zapewnienia wymaganych parametrów

BRANŻA BUDOWLANA		tytuł rysunku: Rzut parteru – instalacja oświetleniowa	
obiekt: Gminny Ośrodek Kultury ul. Rynek 14a, 87–320 Górzno		inwestor: Miasto i Gmina Górzno ul. Rynek 1 87–320 Górzno	
specjalność: elektryczna		skala: 1:100	data: wrzesień 2019
Nazwisko imię nr uprawnień		Podpis	RYS.NR
Projekt.	mgr inż. Adam Bieńkowski nr upr. bud. POM/0077/PWBE/18		E1a
Sprawdz.	mgr inż. Tomasz Pyskło nr upr. bud. POM/0002/PWOE/05		