

Wykaz pomieszczeń Budynek po przebudowie - Kondygnacja 0

Nr	Nazwa pomieszczenia	Pow. użytkowa	Pow. rzeczywista	Kubatura
		193.30 m²	193.30 m²	655.36 m³
1	Kl. schodowa	9.94 m²	9.94 m²	37.73 m³
2	Pom. gospodarcze	7.16 m²	7.16 m²	28.84 m³
3	Sala	70.74 m²	70.74 m²	262.16 m³
4	Scena	19.41 m²	19.41 m²	62.21 m³
5	Magazynek	5.72 m²	5.72 m²	16.63 m³
6	Korytarz	19.77 m²	19.77 m²	68.21 m³
7	WC	3.48 m²	3.48 m²	11.95 m³
8	Przedsionek WC	1.13 m²	1.13 m²	3.41 m³
9	WC	1.28 m²	1.28 m²	3.86 m³
10	Kotłownia ze składem opału	11.58 m²	11.58 m²	43.65 m³
11	Korytarz 2	2.31 m²	2.31 m²	5.92 m³
12	Przedsionek natrysku	1.10 m²	1.10 m²	2.82 m³
13	Natrysk	1.54 m²	1.54 m²	3.95 m³
14	Korytarz	4.19 m²	4.19 m²	10.20 m³
15	Kuchnia	24.62 m²	24.62 m²	68.93 m³
16	Magazyn	9.33 m²	9.33 m²	24.89 m³
Razem		193.30 m²	193.30 m²	655.36 m³

UWAGI:

- Przewody prowadzić wg wytycznych producenta.
- Wszystkie przewody wentylacyjne należy zaizolować termicznie wełną mineralną z zbrojoną folią aluminiową o gr. 50mm .
- W razie niezgodności skontaktować się z projektantem.
- Wszystkie wymiary oraz lokalizacje urządzeń i przewodów sprawdzić w naturze.
- Podłączenia anemostatów do kanałów Spiro wykonac za pomocą przewodów elastycznych typu Sonoduct Ø125 i Ø160
- Nagrzewnicę kanałową w centrali NW podłączyć do projektowanej instalacji c.o.
- Wszystkie materiały i urządzenia podano jako wzorcowe, dopuszcza się stosowanie zamienników pod warunkiem zachowania takiej samej lub wyższej jakości oraz zapewnienia wymaganych parametrów.

LEGENDA:

- Kanał wentylacji nawiewnej
- Kanał wentylacji wywiewnej
- Przepustnica kanałowa ręczna
- przepływ powietrza
- wywietrzak dachowy
- wentylator sufitowy/ścienny
- Anemostat wywiewny RVA 598x598 ze skrzynką rozprężną izolowaną i przepustnicą ręczną
- Anemostat nawiewny wirowy 598x598 ze skrzynką rozprężną izolowaną i przepustnicą ręczną

BRANŻA BUDOWLANA	tytuł rysunku: Rzut parteru – instalacja wentylacyjna		
obiekt: Budynek Gminnego Ośrodka Kultury w Górznie		inwestor: Miasto i Gmina Górzno ul. Rynek 1 87-320 Górzno	
specjalność: sanitarna	skala: –	data: wrzesień 2019	lokalizacja: dz. nr 458/1 Górzno Miasto 1
Nazwisko imię nr uprawnień		Podpis	RYS.NR S5
Projekt.	tech. inst. sanit. Zbigniew BEJGER BR-RN-V/45/T0/83		
Sprawdz.	mgr inż. arch. Hanna Falkiewicz-Marciniak BUA.III.16/63		