



Wykaz pomieszczeń Budynek po przebudowie - Kondygnacja 1

Nr	Nazwa pomieszczenia	Pow. użytkowa	Pow. rzeczywista	Kubatura
1	Kl. schodowa	7.82 m²	9.13 m²	214.86 m³
2	Magazyn	11.33 m²	12.18 m²	24.89 m³
3	Korytarz	6.80 m²	6.80 m²	33.94 m³
4	Pom. biurowe	17.76 m²	17.76 m²	45.08 m³
5	Magazyn 2	8.55 m²	8.55 m²	24.09 m³
6	Pom. biurowe 2	23.52 m²	29.78 m²	64.28 m³
Razem		75.78 m²	91.13 m²	214.86 m³

Legenda:

- zasilanie instalacji C.O. – podłogówka(Cu)
- powrót instalacji C.O. – podłogówka(Cu)
- powrót instalacji C.O. – grzejniki(Cu)
- zasilanie instalacji C.O. – podłogówka(PERT)
- powrót instalacji C.O. – podłogówka(PERT)
- grzejnik podłogowy
- regulator temperatury pokojowej

UWAGI:

- Przewody na piętrze prowadzić po ścianie przy posadzce
- Przewody prowadzić z zachowaniem zasad kompensacji wg wytycznych producenta.
- Przewody przez przegrody budowlane prowadzić w stalowych tulejach ochronnych.
- Wszystkie przewody należy zaizolować termicznie.
- Wszystkie materiały i urządzenia podano jako wzorcowe, dopuszcza się stosowanie zamienników pod warunkiem zachowania takiej samej lub wyższej jakości oraz zapewnienia wymaganych parametrów.
- W razie niezgodności skontaktować się z projektantem.
- Wszystkie wymiary oraz lokalizacje urządzeń i przewodów sprawdzić w naturze.
- W najwyższych punktach zamontować automatyczne odpowietrzniki.

BRANŻA BUDOWLANA		tytuł rysunku: Rzut piętra – instalacja c.o.	
obiekt: Budynek Gminnego Ośrodka Kultury w Górnym		inwestor: Miasto i Gmina Górzno ul. Rynek 1 87-320 Górzno	
specjalność: sanitarna	skala: —	data: wrzesień 2019	lokalizacja: dz. nr 458/1 Górzno Miasto 1
Nazwisko imię nr uprawnień		Podpis	RY.S.NR
Projekt.	tech. inst. sanit. Zbigniew BEJGER BR-RN-V/45/T0/83		S4
Sprawdz.	mgr inż. arch. Hanna Falkiewicz-Marciniak BUA.III.16/63		