



- Iglca
- Zaciski proste / krzyzowe
- Zwody poziome / pionowe – drut FeZn fi 8 mm
- Złącze kontrolne

UWAGI

- Wykonać uziom sztuczny pionowy prętami Galmar.
- Złącza kontrolne instalować w obudowach izolacyjnych wnekowych 140x140x50 mm na wysokości 0,3 m od poziomu terenu.
- Przewody odprowadzające wykonane drutem stalowym FeZn fi 8 układać w rurkach PCV o gr. ścianki min. 0,5 mm ułożonych w warstwie ocieplenia.

BRANŻA BUDOWLANA		tytuł rysunku: Rzut dachu – instalacja odgromowa	
obiekt: Gminny Ośrodek Kultury ul. Rynek 14a, 87–320 Górzno		inwestor: Miasto i Gmina Górzno ul. Rynek 1 87–320 Górzno	
specjalność: elektryczna	skala: 1:100	data: sierpień 2019	lokalizacja: ul. Rynek 14a, 87–320 Górzno
Nazwisko imię nr uprawnień		Podpis	RYS.NR
Projekt.	mgr inż. Adam Bieńkowski nr upr. bud. POM/0077/PWBE/18		E4
Sprawdz.			