



Wykaz elementów instalacji elektrycznej

Rysunek	Nazwa
	Łącznik pojedynczy
	Łącznik dwuprzewodowy
	Łącznik schodowy
	Łącznik krzyżowy
L1	ES-SYSTEM oprawa KLAS 1100LED 4700lm, 4000 K, 39W, IP20
L3	ES-SYSTEM oprawa FLAT LED 4000lm, 4000 K, 40W, IP20 + ramka do montażu n/t
L4	ES-SYSTEM oprawa BASE LED 1400lm, 4000 K, 19W, IP44
L5_CZ	ES-SYSTEM oprawa BASE LED 1400lm, 4000 K, 19W, IP44, wersja z czujnikiem ruchu
L6_CZ	Kinkiet
AW1	Oprawa awaryjna n/t, ES-SYSTEM - MONITOR1, 1W, IP40, czas podtrzymania min. 1h, CNBOP
AW2	Oprawa awaryjna kierunkowa z piktogramem n/t, ES-SYSTEM - MONITOR1, 1W, IP40, czas podtrzymania min. 1h, CNBOP
ROP	Ręczny Ostrzegacz Pożarowy ROP-4001M

UWAGI

- Lampy oświetlenia klatki schodowej i korytarzy uruchamiane za pomocą czujników ruchu.
- W pomieszczeniach wilgotnych stosować osprzęt o stopniu ochrony IP 44.
- Wszystkie oprawy awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego i podświetlane znaki ewakuacyjne powinny posiadać świadectwo dopuszczenia CNBOP.
- Wszystkie materiały i urządzenia podano jako wzorcowe, dopuszcza się stosowanie zamienników pod warunkiem zachowania takiej samej lub wyższej jakości oraz zapewnienia wymaganych parametrów

BRANŻA BUDOWLANA		tytuł rysunku: Rzut piętra – instalacja oświetleniowa	
obiekt: Gminny Ośrodek Kultury ul. Rynek 14a, 87–320 Górzno		inwestor: Miasto i Gmina Górzno ul. Rynek 1 87–320 Górzno	
specjalność: elektryczna		skala: 1:100	data: wrzesień 2019
nazwisko imię nr uprawnień		Podpis	RYS.NR
Projekt.	mgr inż. Adam Bieńkowski nr upr. bud. POM/0077/PWBE/18		E2a
Sprawdz.	mgr inż. Tomasz Pyskło nr upr. bud. POM/0002/PWOE/05		