



**PAŃSTWOWY
POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W BRODNICY**

87-300 Brodnica, ul. Żwirki i Wigury 1 e-mail: psse.brodnica@pis.gov.pl
https://www.gov.pl/web/psse-brodnica
tel./ fax (56) 69 74 974, (56) 49 84 447, (56) 69 74 874

J. Słowiński
Zarząd Miasta i Gminy Górzno
2021-02-15
WPRZYNIEŁO
713

Brodnica, dnia 08.02.2021 r.

N.HK-5210-4/1208/21

Burmistrz Miasta i Gminy Górzno
ul. Rynek 1
87-320 Górzno

OCENA OBSZAROWA
jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
na terenie miasta i gminy Górzno za rok 2020.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brodnicy w oparciu o art. 1 pkt 1, art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2021r. poz. 195), art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2020 r. poz. 2028) i § 23 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) przesyła informację dotyczącą oceny jakości wody do spożycia przez ludzi na terenie miasta i gminy Górzno za 2020 r.

Wodociąg, (zaopatrywane miejscowości)	Producent	Wielkość produkcji wody	Liczba ludności zaopatrywanej w wodę (szacunkowa)	Jakość wody na koniec 2020 r.	Przekroczenia dopuszczalnych wartości parametrów na koniec 2020 r.	Prowadzone postępowanie administracyjne	Prowadzone działania naprawcze
Wodociąg publiczny Górzno (Fiałki, Gołkowo, Górzno, Górzno- Wybudowanie, Karw, Miesiączkowo, Pólko, Szczutowo, Szynkówko, Wierzchnia, Zaborowo)	Zakład Usług Komunalnych w Górznie ul. Floriana 12 87-320 Górzno	430,5 m ³ /d	ok. 3,822 tys.	<i>woda odpowiadała wymaganiom rozporządzenia</i>	<i>brak</i>	<i>brak</i>	<i>brak</i>

W ramach sprawowania nadzoru nad jakością wody do spożycia przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej pobrano 1 próbkę wody uzdatnionej w punkcie monitoringowym na sieci wodociągowej do badania w zakresie parametrów grupy A. Jakość wody w zakresie badanych parametrów odpowiadała wymaganiom sanitarnym. W ramach urzędowej kontroli w 2020 r. pobrano i zbadano mniej próbek wody niż zaplanowano bowiem w pewnym okresie ze względu na stan epidemii, zostały zawieszony badania wody prowadzone przez laboratoria Inspekcji Sanitarnej.

Jakość wody z wodociągu publicznego Górzno była właściwie kontrolowana przez zarządcę obiektu w ramach kontroli wewnętrznej zgodnie z harmonogramem badań

wewnętrznych uzgodnionym z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Brodnicy. Badania zostały wykonane (oznaczenia parametrów grupy A i grupy B) z częstotliwością określoną w zał. nr 6 do rozporządzenia Ministra Zdrowia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) z dodatkowym oznaczeniem zawartości w wodzie związków żelaza, manganu, chloru wolnego i jonu amonu (w ramach badania wody w zakresie parametrów grupy A).

Badania wody wykonane w ramach kontroli wewnętrznej wykazały zachowanie norm sanitarnych wody zarówno pod względem mikrobiologicznym jak i fizykochemicznym określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Mieszkańcy miasta i gminy Górzno korzystali z wody z wodociągu publicznego w Górznie opartego wyłącznie na studniach głębinowych. Stacja uzdatniania wody dysponowała jedynie filtrami zamkniętymi, dezynfekcję wody przy użyciu podchlorynu sodu stosowano wyłącznie wtedy, gdy zachodziła taka potrzeba.

Nie odnotowano w 2020 r. kwestionowanych próbek wody, nie było ryzyka zdrowotnego konsumentów. Należy jednak na bieżąco i systematycznie dbać o prawidłowe funkcjonowanie stacji uzdatniania wody, aby w dalszym ciągu jakość wody dostarczanej przez wodociąg była stabilna i spełniała wymagania sanitarne. Nie odnotowano skarg na jakość wody, jak również reakcji niepożądanych związanych ze spożyciem wody na terenie zaopatrywanym w wodę z wodociągu publicznego Górzno.

Na podstawie przedstawionych wyników badania wody (badań urzędowych i badań w ramach kontroli wewnętrznej) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brodnicy dokonał oceny obszarowej jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na terenie miasta i gminy Górzno za rok 2020 i stwierdził, że jakość wody pochodzącej z wodociągu publicznego Górzno odpowiadała wymaganiom sanitarnym określonym w obowiązującym rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Brodnicy
Danuta Kowalowska-Szramka
mgr biologii higienista epidemiolog

Otrzymują:

1. Adresat
2. Zakład Usług Komunalnych
ul. Św. Floriana 12, 87-320 Górzno
3. aa