



Wykaz elementów instalacji elektrycznej

| Rysunek | Nazwa                                     |
|---------|---|
| ⊗       | Przycisk Przeciwpożarowego Właznika Prądu |
| GBW     | Główna Szyna Wyrównawcza                  |
| ■       | Rozdzielnica                              |

UWAGI

- Naciśnięcie któregośkolwiek z przycisków przeciwpożarowych musi prowadzić do wyłączenia napięcia w całym budynku.
- Przycisk PWP powinien posiadać krajowy Certyfikat Stałości Właściwości Użytkowych
- Wykonać główne i miejscowe połączenia wyrównawcze, nie obejmować połączeniami armatury metalowej na rurociągach z tworzyw sztucznych.
- W przypadku etapowej budowy z rozdzielnicą głównej wyprowadzić obwody zasilające dla etapu II i odpowiednio zabezpieczyć.

Centrala wentylacyjna nawiewno-wyiewna z wymiennikiem krzyżowym VS-55-R-PH firmy VTS

|                        |  |                |
|------------------------|--|----------------|
| JEDNOSTKA OPRACOWUJĄCA | HP KONSTRUKCJE Hanna Prądziół<br>ul. Na Zamku 45, Szabla, 87-300 Brodnica<br>tel. 600-91-23-27   |                |
| INWESTOR               | MIASTO I GMINA GÓRZNO<br>UL. RYNEK 1, 87-320 GÓRZNO  |                |
| ADRES                  | Dz. nr 223/5, 278/1, 278/2, 279/1, 279/2,<br>279/3, 280, 281/1<br>Obręb ewidencyjny 0301 Górzno Miasto 1<br>Jednostka ewidencyjna 040203-4 Górzno Miasto | SKALA<br>1:100 |
| BRANŻA                 | ELEKTRYCZNA  | xii 2019       |
| TEMAT                  | Budynek użyteczności publicznej – przedszkole<br>publiczne z oddziałem żłobkowym<br>RZUT PRZYZIEMIA – ZASILANIE WLZ. OBW. 3-FAZ                          | Rys. nr<br>E3  |
| PROJEKTANT             | mgr inż. Adam Bieńkowski<br>nr upr. bud. POM/0077/PWSE/18  |                |
| SPRAWDZAJĄCY           | inż. Zdzisław Brądkiewicz<br>nr upr. BP-RN-V/26/TO/84  |                |