



Zestawienie powierzchni		
Nr	Nazwa pomieszczenia	Pow.[m2]
1.1	Wiatrołap	7,57
1.2	Pom. Wózków	13,42
1.3	Komunikacja	82,78
1.4	Szatnia pracowników	6,34
1.5	Pokój wychowawców	20,45
1.6	Pom. Techniczne	15,36
1.7	WC damski/niepełnosprawnych	5
1.8	WC męski	5,31
1.9	Sala zajęć- złobek	66,09
1.10	Pom. Magazynowe	4,95
1.11	Pom. Mycia nocników	4,82
1.12	Węzeł sanitarny	9,6
1.13	Sala zajęć	66,09
1.14	Pom. Magazynowe	5,33
1.15	Węzeł sanitarny	8,58
1.16	Sala zajęć	66,09
1.17	Węzeł sanitarny	8,58
1.18	Pom. Magazynowe	5,51
1.19	Sala zajęć	66,09
1.20	Pom. Magazynowe	5,33
1.21	Węzeł sanitarny	8,58
1.22	Sala zajęć	66,09
1.23	Pom. Magazynowe	5,51
1.24	Węzeł sanitarny	8,58
1.25	Komunikacja	59,62
1.26	Wiatrołap	4,42
1.27	Komunikacja	49,18
1.28	Magazyn sprzętu	13,06
1.29	Sala zajęć	66,76
1.30	Pom. magazynowe	5,51
1.31	Węzeł sanitarny	8,58
1.32	Sala zajęć	66,76
1.33	Pom. Magazynowe	5,33
1.34	Węzeł sanitarny	8,58
1.35	Pom. Porządkowe	2,19
1.36	Magazyn środków chemicznych	3,39
1.37	Magazyn ogólny	15
1.38	Szatnia IV	25,27
1.39	Szatnia III	25,24
1.40	Szatnia II	25,24
1.41	Szatnia I	15,97
1.42	Wiatrołap	3,11
1.43	Węzeł sanitarny	4,72
1.44	Pom. Socjalne	5,26
1.45	Pom. Mycia termosów	7,46
1.46	Pom. Mycia wózków	21,25
1.47	Kredens + wydawka	13,1
1.48	Pom. porządkowe	2,67
1.49	Zmywalnia	17,46
1.50	Pom. Mycia butelek	5,66
1.51	Kuchnia mleczna	8,08
1.52	Kuchnia podstawowa	46,09
1.53	Przygotowalnia mięsa	7,82
1.54	Pom. Lodówek	8,18
1.55	Magazyn produktów suchych	6,97
1.56	Korytarz	10,82
1.57	Magazyn i obróbka jaj	4,09
1.58	Magazyn i obróbka warzyw	7,58
1.59	Magazyn odpadów	3,96
1.60	Szatnia personelu	14,03
1.61	Węzeł sanitarny personelu	5,41
1.62	Wiatrołap	4,91
1.63	Łącznik	22,54
SUMA:		1193,32

UWAGI:

- W przypadku wykonywania inwestycji z podziałem na etapy, przewody magistralne należy zakończyć w szafce rozdzielniczej zaworami oraz zaślepić w ścianie zewnętrznej budynku.
- Przewody prowadzić z zachowaniem zasad kompensacji wg wytycznych producenta.
- Przewody przez przegrody budowlane prowadzić w słabych tulejach ochronnych.
- Wszystkie przewody należy zabezpieczyć termicznie.
- Wszystkie materiały i urządzenia podano jako wzorcowe, dopuszcza się stosowanie zamienników pod warunkiem zachowania takiej samej lub wyższej jakości oraz zapewnienia wymaganych parametrów.
- W razie niezgodności skontaktować się z projektantem.
- Wszystkie wymiary oraz lokalizację urządzeń i przewodów sprawdzić w naturze.
- W najwyższych punktach zamontować automatyczne odpowietzniki.

JEDNOSTKA OPRACOWUJĄCA	HP KONSTRUKCJE Hanna Prodział ul. Na Zamku 45, Szabota, 87-300 Brodnica tel. 600-91-23-27
INWESTOR	MIASTO I GMINA GÓRZNO UL. RYNEK 1, 87-320 GÓRZNO
ADRES	Dz. nr 223/5, 278/1, 278/2, 279/1, 279/2, 279/3, 280, 281/1 Obręb ewidencyjny: 0001 Górno Miasto 1 Jednostka ewidencyjna: 040205_4 Górno Miasto
BRANŻA	SANITARNIA
TEMAT	Budynki użyteczności publicznej- przedszkole publiczne z oddzielnym żłobkiem RZUT PRZYZIEMIA - Instalacja c.o.
PROJEKTANT	Mgr inż. Tomasz Makiewicz Upr. nr KUP/0125/P/00K/07
SPRAWDZĄCY	Mgr inż. Marcin Czochrowski Upr. nr KUP/0059/PBS/17
ASYSTENT PROJEKTANTA	Mgr inż. Borys Kwiatkowski
SKALA	1:100
RYS. NR	S2
XXI 2019	