

OZNACZENIA

TE - Elektryczny podgrzewacz wody - 3,5 kW ~230V z baterią
Zc - Zawór czerpalny ze złączką do węża DN15
- Instalacja wodociągowa
- Instalacja kanalizacji sanitarnej
- Popłuczyny
- Instalacja detekcji chloru

Wp - Wpust podłogowy z tw. sztucz. z kratką stal. nierdz. DN75
Wp1 - Wpust podłogowy nierdzewny DN100 z kratką 20x20cm i zamknięciem wodnym
OCZ - Oczomyjka (prysznic do oczu) do mocowania na ścianie z dużą płytką przyciskową
WG1 - Ist. wywierzak zastąpić proj. Proj. wywietrzak dachowy cylindryczny DN200. Podstawa dachowa typ B/III DN200 z przepustnicą pod siłownik i siatką Ø250 z oczkami 12x12mm. Siłownik obrotowy do przepustnicy 5Nm
WG2 - Ist. wywierzak zastąpić proj. Proj. wywietrzak dachowy cylindryczny DN400. Podstawa dachowa typ B/III DN400 z przepustnicą pod siłownik i siatką Ø450 z oczkami 12x12mm. Siłownik obrotowy do przepustnicy 5Nm
NP - Ist. nawietrzak zastąpić proj. Proj. nawietrzak podokienny 53x304mm, L=300-550mm
WM - Wentylator kanałowy 200m³/ h. 10 cm nad posadzką
WM1 - Wentylator łazienkowy 95m³/ h. Uruchamiany wraz z oświetleniem
SG - Szafa gospodarcza
BJ - Biurko
B - Blat
F - Fundamenty pod urządzenia
- odwodnienie liniowe jako korytka z polimerobetonu o wym. h = 14cm i szer. 12,5cm z kratką ze stali nierdzewnej np. firmy ACO

UWAGI: 1. Instalację wodociągową należy prowadzić w wartwie izolacyjnej posadzki oraz w bruzdach ściennych w rurach ochronnych tzw. "peszlach"
2. Przejścia rurociągów kanalizacyjnych przez ściany fundamentowe należy wykonać w rurach stalowych ochronnych z wypełnieniem pianką do przejść instalacyjnych.

PRACOWNIA INWESTYCYJNO–PROJEKTOWA "INEKO" JERZY KUJAWSKI
14–200 IŁAWA, ul. Ostródzka 53, telefax 0–89/648–71–51, tel. 0–89/648–76–41
http://www.ineko.pl, e–mail: biuro@ineko.pl

INWESTYCJA: ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY W GÓRZNIE
OBIEKT: STACJA UZDATNIANIA WODY Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ – budynek techniczny
ADRES OBIEKTU: Dz. nr 444/1, obręb nr 0004 – Górzno, gmina Górzno, powiat brodnicki, woj. kujawsko–pomorskie
INWESTOR: Gmina Górzno, ul. Rynek 1, 87–320 Górzno

OPRACOWANIE: PROJEKT ARCHIEKTONICZNO – BUDOWLANY
TYTUŁ RYS.: Bud. tech. – rzut przyziemia – instalacje sanitarne i wentylacja
DATA: Czerwiec 2021r.

PROJEKTOWAŁ: inż. Jerzy Kujawski
Upr. nr: 74/92/OL, 479/94/OL, 220/82/OL, 79/92/OL

SPRAWDZIŁ: mgr inż. Olaf Kujawski
Upr. nr: WAM/0001/PWOS/09

PODZIAŁKA: 1:50
BRANŻA: sanitarna
NR RYSUNKU: 4

Dokumentacja chroniona Prawem Autorskim Dz. U. Nr. 24, poz. 83 z 23.02.1994 r.
WSZELKIE ZMIANY, POWIELANIE, UDOSTĘPNIANIE OSOBOM TRZECIM BEZ ZGODY AUTORÓW ZABRONIONE