


Rozdzielnica Główna RG



m2,				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Nazwa	Zasilanie	Ograniczniki przepięć typ 1+2 (kl. B+C)	Sygnalizacja napięcia	RG1	Św. ewakuacyjne	Św. zewnętrzne, magazynowe	Św. pom. magazynowe	Św. komunikacja 1	Św. komunikacja 2	Św. szatnia II-IV	Św. sala zajęć 1.13, 1.15, pom. pomocnicze	Św. sala zajęć 1.19, 1.22, pom. pomocnicze	Św. sala zajęć 1.29, 1.32, pom. pomocnicze	Gn. 1.13, pom. magazynowe	Gn. 1.16, pom. magazynowe	Gn. 1.19, pom. magazynowe	Gn. 1.22, pom. magazynowe	Gn. 1.29, pom. magazynowe	Gn. 1.32, pom. magazynowe	Gn. magazyn, szatnia	Gn. magazyn sprzętu
Zaciski	L1,L2,L3,N,PE	L1,L2,L3,N,PE	L1,L2,L3,N,PE	L1,L2,L3,N,PE	L1,N,PE	L2,N,PE	L3,N,PE	L1,N,PE	L2,N,PE	L3,N,PE	L1,N,PE	L2,N,PE	L3,N,PE	L1,N,PE	L2,N,PE	L3,N,PE	L1,N,PE	L2,N,PE	L3,N,PE	L1,N,PE	L2,N,PE
Pi [kW]	81.30			76.40	0.20	0.20	0.20	0.20	0.40	1.50	1.00	1.00	1.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	1.50	0.50
Typ przewodu	YKXS 5x50			YKXS 5x35	YDY 3x1.5	YDY 3x1.5	YDY 3x1.5	YDY 3x1.5	YDY 3x1.5	YDY 3x1.5	YDY 3x1.5	YDY 3x1.5	YDY 3x1.5	YDY 3x2.5	YDY 3x2.5	YDY 3x2.5	YDY 3x2.5	YDY 3x2.5	YDY 3x2.5	YDY 3x2.5	YDY 3x2.5

UWAGI

- Instalacje i urządzenia, których funkcjonowanie jest niezbędne podczas pożaru zasilić z przed przeciwpożarowego wyłącznika prądu.
- Naciśnięcie którejkolwiek z przycisków przeciwpożarowego wyłącznika prądu musi prowadzić do wyłączenia napięcia w całym budynku.
- Na drzwiach rozdzielnic na zewnętrznej stronie umieścić opisy z nazwami rozdzielnic, od strony wewnętrznej umieścić schematy jednokreskowe.
- W przypadku etapowej budowy z rozdzielnic głównej wyprowadzić obwody zasilające dla etapu II i odpowiednio zabezpieczyć.

JEDNOSTKA OPRACOWUJĄCA	HP KONSTRUKCJE Hanna Pradziad ul. Na Zamek 45, Szabda, 87-300 Brodnica tel. 600-91-23-27	
INWESTOR	MIASTO I GMINA GÓRZNO UL. RYNEK 1, 87-320 GÓRZNO	
ADRES	Dz. nr 223/5, 278/1, 278/2, 279/1, 279/2, 279/3, 280, 281/1 Obręb ewidencyjny: 0001 Górzno Miasto 1 Jednostka ewidencyjna: 040205_4 Górzno Miasto	SKALA —
BRANŻA	ELEKTRYCZNA	XII 2019
TEMAT	Budynek użyteczności publicznej – przedszkole publiczne z oddziałem żłobkowym SCHEMAT – ROZDZIELNICA GŁÓWNA RG	Rys. nr E6a
PROJEKTANT	mgr inż. Adam Bieńkowski nr upr. bud. POM/0077/PWBE/18	
SPRAWDZAJĄCY	inż. Zdzisław Brądkiewicz nr upr. BP-RN-V/26/TO/84	