

Górzno dnia 02.08.2022 r.

Do publicznej wiadomości

**Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Przebudowa drogi gminnej na terenie Miasta i Gminy Górzno”.**

**Nr zamówienia ZP.271.10.2022.**

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U.2021 poz.1129 ), zwanej dalej ustawą, informuję, że wpłynęły do Zamawiającego pytania od Wykonawców do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia i załączników do SWZ. W związku z powyższym przytaczamy ich treść udzielając stosownej odpowiedzi. Zapisy niniejszego pisma są wiążące dla wszystkich uczestników postępowania.

1. Czy Zamawiający wymaga wykonania odcinka próbnego? Jeżeli tak prosimy o podanie dokładnej lokalizacji, konstrukcji i ilości w m2 odcinka.

Odp. – Zamawiający nie przewiduje wykonania odcinka próbnego.

2. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności czy ścianki czołowe przepustów mają być wykonane z kamienia polnego czy z elementów betonowych? Prosimy o załączenie szczegółów ścianki.

Odp. - Ścianki czołowe przepustów mają być wykonane z gotowych elementów prefabrykowanych dla rur o śred. 400mm, tj. w kosztorysie ofertowym.

3. Prosimy o podanie ilości i rodzaju urządzeń do regulacji.

Odp. - Ilość i rodzaj urządzeń do regulacji zostanie ustalona na etapie budowy z Inspektorem Nadzoru.

4. Prosimy o podanie okresu pielęgnacji zieleni.

Odp. – Zamawiający ustala okres pielęgnacji zieleni na termin jednego roku.

z up. Burmistrza  
Radosław Przybylski

Zastępca Burmistrza  
Miasta i Gminy Górzno